



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0921.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Zbiorniki hydroforowe typu ZBOS, ZBOL, ZBW**

Zawierający / containing: stal węglową, farbę proszkową RAL5005, EPDM

Przeznaczony do / destined: magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, montażu jako element zestawów hydroforowych w instalacjach służących do przesyłania wody do celów spożywczych, gospodarczych i przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zaleca się, aby po upływie roku eksploatacji urządzenia, a następnie corocznie przeprowadzać czyszczenie membrany zbiornika. Informacja taka powinna zostać zamieszczona w treści instrukcji eksploatacji i montażu wyrobu. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Z.P.U. HYDRO-VACUUM WĄBRZEŻNO Sp. z o.o.
87-200 Wąbrzeźno
ul. 1 Maja 71

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Z.P.U. HYDRO-VACUUM WĄBRZEŻNO Sp. z o.o.
87-200 Wąbrzeźno
ul. 1 Maja 71

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.11.17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.11.17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 listopada 2023

The date of issue of the certificate: 17th November 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z mp. M. Gembke
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB